

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28

ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Барнаул, ул. Крупской, 169, тел. 62-30-78, факс 62-78-72, E-mail: 623078gpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 14/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Частному общеобразовательному учреждению

«Барнаульская классическая школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

в лице директора Исаевой Ольги Фёдоровны

имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю № 14 от 11.02.2020 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» ч.«00» м. по «15» ч.«00» м. «17» февраля 2020 года и с «14» ч.«00» м. по «15» ч.«00» м. «13» марта 2020 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Скворцовым Дмитрием Сергеевичем здания, помещений и территории ЧОУ «Барнаульская классическая школа» по адресу: г. Барнаул, ул. Червоная, 8г

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором ЧОУ «Барнаульская классическая школа» Исаевой О.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не организовано проведение ежеквартальной проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией с оформлением соответствующего акта проверки.	п.61 Правил Противопожарного Режима в РФ утвержденных ПП РФ от 25.04.2012 N 390	01.06.2020	
2.	В общих коридора (помещениях) школы не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п.6 Правил Противопожарного Режима в РФ утвержденных ПП РФ от 25.04.2012 N 390	01.06.2020	
3.	Пожарный кран ПК 1 эксплуатируется (не укомплектован) без поворотного вентиля пожарного запорного клапана.	п.57 Правил Противопожарного Режима в РФ утвержденных ПП РФ от	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНД и ПР

(должность государственного инспектора)

по Железнодорожному району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ

МЧС России по Алтайскому краю

Скворцов Д.С.

(фамилия, инициалы)

" 13 " марта 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор ЧОУ «Барнаульская

классическая школа»

(должность)

Исаева О.Ф.

(фамилия, инициалы)

" 13 " марта 20 20 г.